

3P Garten- /Retentionsfilter

Wartungsanleitung



SECHSMONATIGE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung des Filterkorbes.
- Überprüfen Sie hierbei ob der Filterkorb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie verschmutzungen erkennen die den Filterkorb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Prüfen Sie den festen Sitz des Filterkorbes im Gehäuse.
- Kontrollieren Sie das Vorhandensein und die feste Verbindung der Entnahmestange und des Siebkörpers.

JÄHRLICHE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung der Drossel.
- Überprüfen Sie hierbei ob der Filterkorb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie verschmutzungen erkennen die den Filterkorb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.



3P Technik Filtersysteme GmbH

Robert-Bosch-Straße 16-18
D-73337 Bad Überkingen

T +49 (0) 73 34- 92 46 0-0
F +49 (0) 73 34- 92 46 0-99

info@3ptechnik.d
www.3ptechnik.de